СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ24.Н00535 № ПС 006948

Срок действия с 14.10.2021 г. по 13.10.2026 г.

ОКПД 2: 20.30.22.110
код ЕКПС
код ТН ВЭД:

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Технология». ОГРН 1136194003770. Адрес: 344000, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, дом 200, пом 17. Телефон: 8 (863) 310-10-61. E-mail: info@texoterm.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Технология». ОГРН 1136194003770.Адрес: 344000, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, дом 200, пом 17. Телефон: 8 (863) 310-10-61. E-mail: info@texoterm.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ССБК RU.ПБ24, Орган по сертификации «НТЦ «СТАРТ», 129347, город Москва, улица Холмогорская, дом 2, корпус 3, Э 1, пом XV К 15 ОФ 75., тел. +7(495)125-24-74, e-mail: ntc.start@bk.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Эмаль огнезащитная полиакриловая для металлических конструкций, марки «Тексотерм» ®, изготовленная по ТУ 2313-003-83351197-2008, нанесенная в соответствии с технологической инструкцией И-01-2016. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

ГОСТ Р 53295-2009 с изм.№1 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности». (см. Приложение №1 на бланке № ПС 004104)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет сертификационных испытаний № 0584/СТ-21 от 28.09.2021 г., Испытательная лаборатория «Научно-технический центр «СТАРТ» аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ22 до 16.04.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2313-003-83351197-2008;
Технологическая инструкция И-01-2016.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — **С.В. Смолич**

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — **Д.В. Поленов**

Орган сертификации «Безопасность и Качество» НТЦ «СТАРТ» № ССБК RU ПБ24 * Для сертификатов * Система добровольной

ОБРАЗЕЦ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ24.Н00535 № ПС 004104

Приложение №1
Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата

Эмаль огнезащитная полиакриловая марки «ТЕКСОТЕРМ» ®, для металлических конструкций, изготовленная по ТУ 2313-003-83351197-2008, нанесенная в соответствии с технологической инструкцией №И-01-2016, имеет следующие группы огнезащитной эффективности:

7-я группа огнезащитной эффективности (15 мин) по ГОСТ Р 53295-2009 с изм. №1 при испытании на пластине толщиной металла 1 мм (прокат листовой горечекатаный ГОСТ 19903-74) при толщине сухого огнезащитного слоя 0,62 мм и расходе состава 1,00 кг/м² (без учета потерь), нанесенного на антикоррозионный грунт марки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя 0,05 мм;

7-я группа огнезащитной эффективности (15 мин) по ГОСТ Р 53295-2009 с изм. №1 при испытании на стальной колонне из швеллера серии 14Л ГОСТ 8240-97 с приведенной толщиной металла 2 мм при толщине сухого огнезащитного слоя 0,32 мм и расходе состава 0,51 кг/м² (без учета потерь), нанесенного на антикоррозионный грунт Pilot QD Primer производитель Jotun, толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм и с нанесением поверх огнезащитного состава финишного покрытия HardtopFlexi, производитель Jotun, толщиной сухого слоя 0,08 мм;

6-я группа огнезащитной эффективности (30 мин) по ГОСТ Р 53295-2009 с изм. №1 при испытании на пластине толщиной металла 1 мм (прокат листовой горечекатаный ГОСТ 19903-74) при толщине сухого огнезащитного слоя 0,53 мм и расходе состава 0,836 кг/м² (без учета потерь), нанесенного на антикоррозионный грунт марки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя 0,05 мм;

6-я группа огнезащитной эффективности (30 мин) по ГОСТ Р 53295-2009 с изм. №1 при испытании на колонне двутаврового сечения профиля №50Б2 по ГОСТ 26020 с приведенной толщиной металла 5,8 мм при толщине сухого огнезащитного слоя 0,23 мм и расходе состава 0,364 кг/м² (без учета потерь), нанесенного на антикоррозионный грунт марки Виникор-061 (ТУ 20.30.12-001-54359536-2018), толщиной сухого слоя 0,05 мм.

Руководитель (заместитель руководителя) Органа по сертификации — подпись, инициалы, фамилия — **С.В. Смолич**

Эксперт (эксперты) — подпись, инициалы, фамилия — **Д.В. Поленов**

Система добровольной сертификации «Безопасность и качество» НТЦ «СТАРТ» № ССБК RU ПБ24 Орган сертификации для сертификатов

ОБРАЗЕЦ